

αυτός προσαρμόζεται, εισπνέοντας ελαφρά. Στην περίπτωση στεγανής εφαρμογής της προσωπίδας αυτή συμπεριφέρεται ως βεντούζα επί του προσώπου.

5.1.1.2.1.2 ΕΛΕΓΧΟΣ Α/Σ Α/Κ ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

Κάθε πυροσβεστικός υπάλληλος με την ανάληψη υπηρεσίας πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο της Α/Σ Α/Κ ως εξής:

- Ρύθμιση - προσαρμογή ιμάντων ώμου και μέσης
- Έλεγχος εσωτερικής πίεσης φιάλης (μέσω μανομέτρου)
- Έλεγχος λειτουργίας σφυρίχτρας (εκούσια ενεργοποίηση)
- Έλεγχος παροχής αέρα
- Εφόσον απαιτείται αντικατάσταση της φιάλης, να αφαιρείται ο υπό πίεση αέρας εντός του κυκλώματος αυτής, κλείνοντας το κλείστρο της φιάλης και εκτονώνοντας το κύκλωμα μέσω του αεροπνεύμονα, ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές στο μειωτήρα.

5.1.1.2.1.3 ΧΡΗΣΗ

Με αναρτημένη την Α/Σ επί της πλάτης του πυροσβεστικού υπαλλήλου και με το κλείστρο της φιάλης ανοιχτό, η ενεργοποίησή της ολοκληρώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- α. Ο αεροπνεύμονας τοποθετείται αμέσως πριν από την είσοδο του πυροσβεστικού υπαλλήλου στον επικίνδυνο χώρο στην ήδη προσαρμοσμένη προσωπίδα.
- β. Ο αεροπνεύμονας τοποθετείται αρχικά στην προσωπίδα, η οποία κρέμεται από τον ιμάντα του αυχένα και τοποθετείται επί της κεφαλής του πυροσβεστικού υπαλλήλου αμέσως πριν από την είσοδο αυτού στον επικίνδυνο χώρο.

5.1.1.2.1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κάθε πυροσβεστικός υπάλληλος οφείλει να συντηρεί και να καθαρίζει όλη την Α/Σ Α/Κ, ιδιαίτερα την προσωπίδα, το οποίο επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό σε συνδυασμό με κατάλληλη ουσία καθαρισμού, όπως σαπούνι, και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καυτό νερό, επειδή φθείρονται τα ελαστικά μέρη της. Απαγορεύεται ο καθαρισμός των Α/Σ με τη χρήση πιεστικού - πλυστικού μηχανήματος. Μετά τον καθαρισμό η Α/Σ Α/Κ πρέπει να στεγνώνει πλήρως στον ατμοσφαιρικό αέρα και όχι επάνω σε θερμαντικά σώματα ή στον ήλιο, πριν επαναχρησιμοποιηθεί. Όταν απαιτείται ο καθαρισμός μόνο της προσωπίδας, επιβάλλεται προηγουμένως η αποσύνδεση αυτής από τον αεροπνεύμονα, επειδή αποτελεί το πιο ευαίσθητο εξάρτημα της Α/Σ Α/Κ. Επισημαίνεται ότι οι προσωπίδες δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. επί πυροσβεστικού οχήματος), καθώς η ακτινοβολία πολυμερίζει το ελαστικό τους και το καταστρέφει. Επιβάλλεται η τοποθέτηση της προσωπίδας εντός προστατευτικού καλύμματος (κατά προτίμηση

υφασμάτινης σακούλας), διότι προστατεύεται από σκόνες, ρυπαντές, ηλιακή ακτινοβολία, γδαρσίματα στην ομματοθυρίδα και φθορές.

Σε περίπτωση που μια Α/Σ Α/Κ χρήζει απολύμανσης λόγω έκθεσης σε υγρές χημικές, μολυσματικές ή τοξικές ουσίες, λύματα, πετρελαιοειδή κ.λπ., αυτή πραγματοποιείται με ειδικά απολυμαντικά μέσα που προτείνει ο κατασκευαστής.

Η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή περιοδική συντήρηση και τυχόν απαιτούμενες επισκευές των Α/Σ Α/Κ (πλην της φιάλης) γίνονται στο ειδικό εργαστήριο του Α.Π.Σ. από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση από τις κατασκευάστριες εταιρείες και διαθέτουν σχετική βεβαίωση, ή από τις ίδιες τις εταιρείες. Επειδή απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση, έχουν κατά καιρούς εκδοθεί σχετικές διαταγές, για να μην επεμβαίνουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι στα ευπαθή εξαρτήματα των Α/Σ Α/Κ (μειωτήρα πίεσης, αεροπνεύμονα, κλείστρο και μανόμετρο), ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι και να μην προκαλούνται ζημιές στα προαναφερόμενα υλικά.

5.1.1.2.1.5 ΜΗΤΡΩΟ

Οι Π.Υ. υποχρεούνται στην τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου Α/Σ Α/Κ και μητρώου προσωπίδων. Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται σχετικά ενδεικτικά Υποδείγματα 2 & 3 αντίστοιχα.

5.1.1.2.2 Α/Σ Α/Κ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ (ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ)

Για την εν λόγω Α/Σ Α/Κ ισχύει ό,τι και για την Α/Σ Α/Κ μονής φιάλης, με τη διαφορά ότι στην πλάτη της προσαρμόζονται δύο φιάλες των 6,8 ℓ από σύνθετα υλικά (ανθρακονήματα), συνδεδεμένες με κατάλληλη διάταξη (σύνδεσμος - διακλάδωση τύπου «Τ» ή «Υ») για την προσαρμογή τους επί του μειωτήρα και ιμάντες κατάλληλου μήκους για τη σταθεροποίηση - σύσφιξη αυτών επί της πλάτης της συσκευής.

Χρησιμοποιούνται από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους σε συμβάντα που απαιτούν χρόνο εργασίας, για τον οποίο δεν επαρκούν οι Α/Σ Α/Κ μονής φιάλης.

Μητρώο

Οι Π.Υ. υποχρεούνται στην τήρηση ηλεκτρονικών μητρώων και για τις εν λόγω συσκευές. Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται σχετικά ενδεικτικά Υποδείγματα 1, 2 και 3.

5.1.1.2.3 Α/Σ Α/Κ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 3 ℓ

Οι εν λόγω Α/Σ Α/Κ παρέχουν στον πυροσβεστικό υπάλληλο καθαρό αναπνεύσιμο αέρα κατά τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περιορισμένο χώρο (π.χ. πηγάδια), όπου υπάρχει έλλειψη ατμοσφαιρικού αέρα. Αποτελούν